



中国国家强制性产品认证证书

编号：2020312316000035

委托人 北京平和创业科技发展有限公司
地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室
生产者 北京平和创业科技发展有限公司
地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室
生产企业 北京平和创业科技发展有限公司
生产地址 北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地永兴路 25 号 A 座 206 室
产品名称 检测端隔离式安全栅
型号规格 PHD-11TC-11
防爆标志 [Ex ia Ga] IIC
依据标准 GB3836.1-2010, GB3836.4-2010

认证模式 型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CNCA-C23-01: 2019 《强制性产品认证实施规则 防爆电气》
和 CNEC-C2301-2019 《强制性产品认证实施细则 防爆电气》的要求。

产品相关信息见附页 (共 2 页)。

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

有效期至 2025 年 09 月 09 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：



南阳防爆电气研究所有限公司




网址：www.ccc-cnec.com
ccc.china-ex.com

地址：中国河南省南阳市仲景北路20号
电话：0377-63239734

邮政编码：473008
邮箱：ccc@cn-ex.com

CN 0008072



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312316000035

第 1 页 共 2 页

产品相关信息:

1、本证书覆盖产品如下:

-PHD-11TC-11, PHD-11TC-22, PHD-11TC-33

本安参数: $U_m=250VAC/DC$

PHD-11TC-11(1-4、3-4):

$U_o=15VDC$, $I_o=8.5mA$, $P_o=31.9mW$, $C_o=0.41\mu F$, $L_o=100mH$

PHD-11TC-22(1-2、3-4):

$U_o=7.7VDC$, $I_o=80mA$, $P_o=0.15W$, $C_o=6.9\mu F$, $L_o=5mH$

PHD-11TC-33(1-2):

$U_o=17.8VDC$, $I_o=260mA$, $P_o=1.2W$, $C_o=0.22\mu F$, $L_o=0.25mH$

PHD-11TC-33(3-4):

$U_o=7.7VDC$, $I_o=80mA$, $P_o=0.15W$, $C_o=6.9\mu F$, $L_o=5mH$

工作电压: DC24V

防爆标志: [Ex ia Ga] IIC

- 生产者应按照认证机构批准的技术文件组织生产。

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

主任:




南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com



中国国家强制性产品认证证书 (附页)

编号: 2020312316000035

第 2 页 共 2 页

2、安全使用条件:

- 见产品使用说明书。

3、证书关联报告:

- 产品型式试验报告: CQST2008X0314

4、证书变更信息: 无

颁发日期 2020 年 09 月 10 日

主任:



南阳防爆电气研究所有限公司



网址: www.ccc-cnex.com
ccc.china-ex.com

地址: 中国河南省南阳市仲景北路20号
电话: 0377-63239734

邮政编码: 473008
邮箱: ccc@cn-ex.com